

- Istniejące przegrody REI 60 z otworami min. EI 30
- Istniejące przegrody REI 120 z otworami min. EI 60
- Istniejące pasy elewacyjne prz. REI 120 z otworami EI 60
- Projektowane przegrody REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EIS 30)
- Projektowane przegrody REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drzwi EIS 60
- Projektowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI30/EW60 lub EI 60
- Projektowana przegroda dymoszczelna z działkami ognioszczelnymi
- Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej



ORGANIZATOR	Bioprynek B Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rękowska 381/289, 95-338 Łódź			
TEMAT	Eksperyta techniczna z zakresu systemu odnawialnego ciepła w budownictwie zdrojowa Matki Polki w Łodzi i Głogowie 2020 r.			
NAZWA	Rzuty piętra - poziom 1			
OPIS	DATA	PROJEKT	PROJEKT	
mapa lotowa i plan zagospodarowania terenu - 2018 r. projekt budowlany - 2019 r.	07.2020 r.		4	
OPIS	DATA	PROJEKT	PROJEKT	
mapa lotowa i plan zagospodarowania terenu - 2018 r.	07.2020 r.		4	