



Łódź, dn. 22.12.2015 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/186/2015 - Prace remontowe w pomieszczeniach Działu Sprzedaży Usług Medycznych oraz w Gabinetach 62 w Klinice Endokrynologii w ICZMP w Łodzi.

Szanowni Państwo!

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o umożliwienie wykonanie wizji lokalnej do przetargu pn.:

Prace remontowe w pomieszczeniach Działu Sprzedaży Usług Medycznych oraz w Gabinetach 62 w Klinice Endokrynologii w ICZMP w Łodzi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodatkową wizję lokalną w dniu 28.12.2015 r. godzina 10:15. Osoby zainteresowane prosimy o stawienie się w wyżej wyznaczonym terminie w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15

Pytanie nr 2: p. 38 – 40,41

Proszę o podanie lokalizacji (odległości) węzła dystrybucyjnego sieci LAN dla p 38-40.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż odległość węzła dystrybucyjnego sieci LAN dla p 38-40 jest nie większa niż 90 metrów.

Pytanie nr 3: p. 38 – 40,41

Czy w węźle jest miejsce dla montażu patchpanela i switcha ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w węźle jest miejsce dla montażu patchpanela i switcha.

Pytanie nr 4: p. 38 – 40,41

Czy Zamawiający dopuszcza montaż lokalnego punktu dystrybucyjnego LAN w remontowanych pomieszczeniach (szafa Switch) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem połączenia światłowodem lokalnego punktu dystrybucyjnego LAN z centralnym punktem LAN.

Pytanie nr 5: p. 38 – 40,41


Proszę o podanie typu kabli sieci LAN np. U/UTP, F/UTP czy inny

Odpowiedź: Zamawiający podaje typ kabli sieci LAN: U/UTP.

Pytanie nr 6: p. 38 – 40,41

Czy pomieszczenie (oznaczone na rysunku PFU jako 41) – box handlowy i przylegająca do niego mała portiernia są w zakresie remontu przedmiotowego postępowania ?

Odpowiedź: W pomieszczeniu przylegającej do pomieszczenia 41 zakres prac do wykonania polega na dociepleniu w systemie „od wewnątrz” ściany oznaczonej kolorem czerwonym. Oprócz docieplenia w systemie „od wewnątrz” należy przewidzieć wykonanie warstwy tynkarskiej zbrojonej siatką, gładzi oraz malowanie pomieszczenia.






Pytanie nr 7: p. 38 – 40,41

W PFU podano, że należy w pom. 40 i 41 wykonać docieplenie ścian „od wewnątrz” – proszę o sprecyzowanie o które ściany chodzi ?

Odpowiedź: Ściany w których należy wykonać docieplenie w systemie „od wewnątrz” oznaczono kolorem czerwonym. Oprócz docieplenia w systemie „od wewnątrz” należy przewidzieć wykonanie warstwy tynkarskiej zbrojonej siatką, gładzi oraz malowanie pomieszczenia.



Pytanie nr 8: p. 38 – 40,41

Czy wnoszenie mebli z remontowanych pomieszczeń jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wnoszenie mebli z remontowanych pomieszczeń jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9: p. 62

Proszę o podanie lokalizacji (odległości) węzła dystrybucyjnego sieci LAN dla p 62.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż odległość węzła dystrybucyjnego sieci LAN dla p 62 jest nie większa niż 90 metrów.

Pytanie nr 10: p. 62

Czy w węźle jest miejsce dla montażu patchpanela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w węźle jest miejsce dla montażu patchpanela.

Pytanie nr 11: p. 62

Czy Zamawiający dopuszcza montaż lokalnego punktu dystrybucyjnego LAN w remontowanych pomieszczeniach (szafa Switch) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem połączenia światłowodem lokalnego punktu dystrybucyjnego LAN z centralnym punktem LAN.

Pytanie nr 12: p. 62

Proszę o podanie typu kabli sieci LAN np. U/UTP, F/UTP czy inny.

Odpowiedź: Zamawiający podaje typ kabli sieci LAN: U/UTP.

Pytanie nr 13: p. 62

W punkcie 2.3.2.3.1 PFU napisano: „Montaż 15 gniazd zasilających podwójnych do 5 stanowisk komputerowych”

Proszę o sprecyzowanie czy w ramach prac należy wykonać również instalację przewodowa do zasilania 15 gniazd i przebudować rozdzielnię w celu ich zasilania ?

Odpowiedź: Instalacja elektryczna gniazd zasilających: wymagane wykonanie jako nowej z konieczną modernizacją rozdzielni zasilającej. Zamawiający wymaga, żeby rozdział mocy gniazd zasilających jednofazowych był mniej więcej równo rozłożony na każdą z faz z odrębnym zabezpieczeniem nadprądowo-zwarciovym.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Programu funkcjonalno – użytkowego.



W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zmienia SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Integralnym załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest:
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

§ 56 Ofertę należy złożyć w **Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”**, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15 **do dnia 29.12.2015 r. o godz. 11:00**

Zmiana:

§ 56 Ofertę należy złożyć w **Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”**, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok. Nr 15 **do dnia 05.01.2016 r. o godz. 11:00**

Było:

§ 59 Otwarcie Ofert nastąpi w **Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”**, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15, **w dniu 29.12.2015 r. o godz. 11:15**

Zmiana:

§ 59 Otwarcie Ofert nastąpi w **Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”**, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15, **w dniu 05.01.2016 r. o godz. 11:15**

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
dr Pawła Grockiego z upoważnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. med. Macieja Banacha