



**Lódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

WZ.5595.115.2.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 145 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) a także § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w związku z art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961) po rozpatrzeniu wystąpienia Pana prof. dr. hab. n. med. Macieja Banacha – Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” z dnia 27 lipca 2020 r. wraz z „Ekspertyzą zamienną do dokumentu pn „Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” z grudnia 2015” opracowaną w lipcu 2020 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. poż. Pawła Ciszewskiego nr upr. 367/98 oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Romana Cichosza poz. 101/99/R

postanawiam

zmienić w części postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, znak: WZ.5595.93.5.2016 z dnia 16 maja 2016 r., poprzez:

zmianę brzmienia punktu 1 w przedmiocie niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi dotyczącymi akceptacji:

- wykonania dla obiektu drogi pożarowej przebiegającej zgodnie z załączoną częścią graficzną ekspertyzy technicznej – rys. „Plan zagospodarowania terenu – budynek B”

na następującą treść:

- wykonania dla obiektu drogi pożarowej przebiegającej zgodnie z załączoną częścią graficzną ekspertyzy zamiennej – rys. „Plan zagospodarowania terenu – budynek B – data 07.2020 r.”

W pozostałym zakresie postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi znak: WZ.5595.93.5.2020 z dnia 16 maja 2016 r. pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią wystąpienia Pana prof. dr. hab. n. med. Macieja Banacha – Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” z dnia 27 lipca 2020 r. oraz „Ekspertyzy zamiennej do dokumentu pn „Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” z grudnia 2015” opracowanej w lipcu 2020 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. poż. Pawła Ciszewskiego nr upr. 367/98 oraz rzeczoznawcę

budowlanego mgr. inż. Romana Cichosza poz. 101/99/R. Przedmiotem ponownego wystąpienia jest budynek B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289 podlegający przebudowie i rozbudowie. Dla powyższego obiektu wydane zostały Postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi znak: WZ.5595.93.3.2016, WZ.5595.93.4.2016 i WZ.5595.93.5.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

W związku z prowadzeniem inwestycji pn „Przebudowa i rozbudowa Pawilonu Szpitalnego "B" na potrzeby Pediatricznego Centrum Urazowego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów” należało dokonać zmiany koncepcji ochrony przeciwpożarowej wynikającej z konieczności przebudowania i rozbudowania ww. obiektu. Wprowadzone zmiany spowodowały konieczność zmiany wydanego postanowienia ŁKW PSP w Łodzi dotyczącego akceptacji rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań stawianych drogom pożarowym ze względu na zmianę układu dróg wewnętrznych oraz brak możliwości dostosowania jej do aktualnie obowiązujących przepisów.

Po analizie wystąpienia tut. organ stwierdza, że zaproponowany przebieg drogi pożarowej jest akceptowalny, a w razie konieczności, zapewni dojazd do budynku umożliwiając prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Możliwe jest zatem rozpatrzenie przez tutejszy organ zmiany wcześniej wydanego postanowienia.

Należy wyraźnie stwierdzić, że zastosowanie rozwiązań zamiennych z rozwiązaniami właściwymi wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych, które są możliwe i konieczne do wdrożenia, zapewnią właściwy poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z przedłożoną „Ekspertyzą zamienną do dokumentu pn „Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” z grudnia 2015” opracowaną w lipcu 2020 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. poż. Pawła Ciszewskiego nr upr. 367/98 oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Romana Cichosza poz. 101/99/R opieczętowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, a także Postanowieniami Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi znak: WZ.5595.93.3.2016, WZ.5595.93.4.2016 oraz WZ.5595.93.5.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

Uwzględniając powyższe, postanawiam jak na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113, kod. 90 - 521 Łódź, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
93 - 338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
2. *al/a*

Do wiadomości:

3. ~~Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi~~
~~91 - 202 Łódź, ul. Warecka 3.~~
4. ~~Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi~~
~~91 - 446 Łódź, ul. Zgierska 47.~~

4/10

OPISŁI KOMENDANTA WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mgr inż. Grzegorz JANOWSKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1, 2 i 3 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

- 1) administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Łódzki Komenda Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (adres: 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 63 15 103, tel. fax. 42 63 15 108, adres e-mail: sekretariat@straz.lodz.pl);
- 2) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (adres: 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 63 15 161, tel. fax. 42 63 15 108, tel. kom. 0 695 232 411, e-mail: inspektor@straz.lodz.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: prowadzenia postępowania dowodowego, administracyjnego, skargowo-administracyjnego i wyjaśniającego, prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, czynności związanych z przekazywaniem korespondencji do organów właściwych i udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez Panią/Pana do tut. organu;
- 4) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. e i lit. e RODO;
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 7) Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania;
- 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
- 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
- 10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3; niepodanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy;
- 11) przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO.

