



**Strefa pożarowa Budynek A**  
Strefa 9-kondygnacyjna  
Powierzchnia poziom II: 2853 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia strefy: 55000 m<sup>2</sup>  
Kategoria zagrożenia ludzi ZL I + ZL II + ZL III  
Klasa "B" odporności pożarowej

Legenda	
3.6	Nr strefy pożarowej
K5	Nr klatki schodowej
—	Ściana ppoż REI 120
—	Ściana ppoż REI 60
—	Obudowa szachtu EI60
60	Drzwi, okna ppoż. EI60 - zewnętrzne, EIS60 wewnętrzne
30	Drzwi, okna ppoż. EI30 - zewnętrzne, EIS30 wewnętrzne
—	Przegroda dymoszczelna z materiałów niepalnych
S	Drzwi dymoszczelne
G	Gaśnica
H	Hydrant wewnętrzny
•	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
•	Ręczne otwieranie klap dymowych
CSP	Centrala Sygnalizacji Pożarowej
KW	Panel wyniesiony CSP
→	Kierunek Ewakuacji
Nr	Numer strefy względnego bezpieczeństwa

Numerы klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDA Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

\*Garda\* Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej  
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7  
email: ciastewski@ciastewski.eu

**GARDA**

OBIEKT:	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289	
Temat:	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
Nazwa:	Załącznik graficzny: Budynek A - poziom 2	SKALA: 1:500 RYS. NR: 5
Opracował:	mgr inż. p.o. Paweł Ciastewski rozpracował: mgr inż. p.o. Paweł Ciastewski nr upr. 367/98	DATA: 12.2021r.