



Strefa pożarowa Budynek A  
Strefa 9-kondygnacyjna  
Powierzchnia poziom V: 4223 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia strefy: 55000 m<sup>2</sup>  
Kategoria zagrożenia ludzi ZL I + ZL II + ZL III  
Klasa "B" odporności pożarowej

Legenda

- 3.6 Nr strefy pożarowej
- K5 Nr klatki schodowej
- Ściana ppoż REI 120
- Ściana ppoż REI 60
- Obudowa szachtu EI60
- 60 Drzwi, okna ppoż. EI60 - zewnętrzne, EIS60 wewnętrzne
- 30 Drzwi, okna ppoż. EI30 - zewnętrzne, EIS30 wewnętrzne
- Przegroda dymoszczelna z materiałów niepalnych
- S Drzwi dymoszczelne
- G Gaśnica
- H Hydrant wewnętrzny
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Ręczne otwieranie klap dymowych
- CSP Centrala Sygnalizacji Pożarowej
- KW Panel wyniesiony CSP
- Kierunek Ewakuacji
- Numer strefy względnego bezpieczeństwa

Numerы klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDA Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej  
97-380 Pruszków, Tytułowski ul. Paproci 7  
email: ciszewski@gardawski.eu



OBIEKT: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Nazwa: Zalecenia graficzne: Budynek A - poziom 5

Opracował: mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciszewski  
rękoznawca dr. zabezpieczeń przeciwpożarowych  
nr upr. 36758

SKALA: -  
WYS. NR: 8  
DATA: 12.2021r.