



Legenda

3.6

Nr strefy pożarowej

K5

Nr klatki schodowej

—

Ściana ppoż REI 120

—

Ściana ppoż REI 60

—

Obudowa szachtu EI60

60

Drzwi, okna ppoż.
EI60 - zewnętrzne,
EIS60 wewnętrzne

30

Drzwi, okna ppoż.
EI30 - zewnętrzne,
EIS30 wewnętrzne

—

Przeграда dymoszczelna z
materiałůw niepalnych

S

Drzwi dymoszczelne

G

Gaśnica

H

Hydrant wewnętrzny

⊙

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

⊙

Ręczne otwieranie klap dymowych

CSP

Centrala Sygnalizacji Pożarowej

KW

Panel wyniesiony CSP

→

Kierunek Ewakuacji

2

Numer strefy względnego
bezpieczeństwa

Numerы klatek schodowych oraz numerы istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDA Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpоżarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpоżarowej
97 - 300 Półkówek Trybunalski ul. Paproci 7
email: cizawski@gczawski.eu

GARDA

OBIEKT: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Nazwa: Budynek A - poziom 3	SKALA: -	RYS. NR: 6
Opracował: mgr inż. pożarnictwa Paweł Cizawski rozpoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 36798	DATA: 12.2021r.	