



Strefa pożarowa Budynek A
Strefa 9-kondygnacyjna
Powierzchnia piętro I: 4407 m²
Powierzchnia strefy: 55000 m²
Kategoria zagrożenia ludzi ZL I + ZL II + ZL III
Klasa "B" odporności pożarowej

Legenda	
3.6	Nr strefy pożarowej
K5	Nr klatki schodowej
—	Ściana ppoż REI 120
—	Ściana ppoż REI 60
—	Obudowa szachtu EI60
60	Drzwi, okna ppoż. EI60 - zewnętrzne, EIS60 wewnętrzne
30	Drzwi, okna ppoż. EI30 - zewnętrzne, EIS30 wewnętrzne
—	Przełoga dymoszczelna z materiałów niepalnych
S	Drzwi dymoszczelne
G	Gaśnica
H	Hydrant wewnętrzny
●	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
●	Ręczne otwieranie klap dymowych
CSP	Centrala Sygnalizacji Pożarowej
KW	Panel wyniesiony CSP
→	Kierunek Ewakuacji
Numer strefy względnego bezpieczeństwa	
Sugerowany kierunek ewakuacji pacjentów na łóżkach przed przekroczeniem parametrów krytycznych na drodze ewakuacyjnej	
Numery klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDa Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.	
Garda Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Piętnosi 7 email: ciszewski@ciszewski.eu	
GARDA	
OBIEKT: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289	
Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
Nazwa: Złącznik graficzny	SKALA: RYS. NR: 4
Budynek A - poziom 1	
Opracował: mgr inż. p.ołniewska Paweł Ciszewski rozróżniaczka ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 387/98	
DATA: 12.2021r.	