



Legenda

3.6 Nr strefy pożarowej

K5 Nr klatki schodowej

— Ściana ppoż REI 120

— Ściana ppoż REI 60

— Obudowa szachtu EI60

Drzwi, okna ppoż.

60 EI60 - zewnętrzne, EI560 wewnętrzne

30 EI30 - zewnętrzne, EI530 wewnętrzne

Przegroda dymoszczelna z materiałów niepalnych

S Drzwi dymoszczelne

G Gaśnica

H Hydrant wewnętrzny

H Hydrant 52 ze środkiem pianotwórczym

● Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

● Ręczne otwieranie klap dymowych

CSP Centrala Sygnalizacji Pożarowej

➔ Kierunek Ewakuacji

➔ Sugerywny kierunek ewakuacji pacjentów na łóżkach przed przekroczeniem parametrów krytycznych na drodze ewakuacyjnej

Numerы klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDA Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowo podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

\*Garda\* Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej  
97-360 Podkowa Trybunalska ul. Paproci 7  
email: ciszewski@ciszewski.eu

**GARDA**

OBIEKT: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Nazwa: Znacznik graficzny: Budynek B - poziom 1	SKALA: -	RYS. NR: 13
Opracował: mgr inż. p.o. Paweł Ciszewski rozpracował: dr. inż. Andrzej Ciszewski oraz upr. 58198	DATA: 12.2021r.	