


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
BUDYNEK "B"
1 PIĘTRO – poziom 1

Podział na strefy względnego bezpieczeństwa SWB



Obszar zaklasyfikowany jako hol, pozostawienie
ścian działowych w blokach handlowo-usługowych
bez wymaganej klasy odporności ogniowej

LEGENDA:

- Istniejące przegrody REI 60 z otworami min. EI 30
 - Istniejące przegrody REI 120 z otworami min. EI 60
 - Istniejące pasy elewacyjne ppóz. REI 120 z otworami EI 60
 - Projektowane przegrody REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EIS 30)
 - Projektowane przegrody REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drzwi EIS 60
 - Projektowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI30/EIW60 lub EI 60
 - Projektowana przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi
 - Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej
- 2 Numer strefy pożarowej
- k1 Numer klatki schodowej
- A Klatka schodowa docelowo oddymiana grawitacyjnie i wydzielona pożarowo. Obecnie nieoddymiana i niewydzielona pożarowo
- 1 Strefa względnego bezpieczeństwa
- Świećlik E30 docelowo
- Świećliki zwolnione z odporności ognowej E30