

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	

**Wyciąg z dokumentu głównego –
Zasady postępowania w przypadku powstania
pożaru**

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	

1 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

1.1 Zasady alarmowania w przypadku powstania pożaru.

Na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi występują urządzenia, które będą wykorzystane do alarmowania pracowników i pacjentów w przypadku powstania pożaru. Sygnał alarmu pożarowego jest monitorowany przez firmę zewnętrzną, jest też transmisja alarmu do Państwowej Straży Pożarnej. To oznacza, że bez wezwania telefonicznego na miejscu pojawi się jednostka straży pożarnej.

Zestawienie środków i możliwości alarmowania

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) w miejscach, w których został zamontowany,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne w miejscach w których zostały zainstalowane,
- informacja przekazana głosem,
- informacja przekazana telefonicznie,
- informacja przekazana gońcem.

Automatyczne nadanie komunikatów ewakuacyjnych, tj. uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych następuje poprzez system sygnalizacji pożarowej SSP, dlatego bardzo ważne jest, aby z chwilą zauważenia pożaru na terenie ICZMP osoba, która zauważyła pożar, bez zbędnej zwłoki wcisnęła przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) znajdującego się najbliżej miejsca powstania pożaru.

Poniżej przedstawiono zdjęcia wybranych przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP. Takie przyciski są zamontowane w ICZMP na oddziałach po remoncie, na których zamontowany został SSP

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	



Informacje nakazujące ewakuację muszą mieć charakter stanowczy, jednoznaczny, w miarę możliwości dokładnie opisywać zagrożenie oraz być przekazane w sposób nie wzbudzający paniki np.: **Pali się na oddziale ortopedycznym. Ogłaszam ewakuację. Wszyscy przechodzimy do sąsiedniej strefy pożarowej** (wersja docelowa po podziale budynków na strefy pożarowe zgodnie z postanowieniem ekspertyzy.). Dalsza decyzja odnośnie ewakuacji zależy od KDR – przybyłego dowódcy straży.

	<p>Uwaga!!!</p> <p>To nie jest ręczny ostrzegacz pożarowy. Wciśnięcie tego przycisku nie spowoduje uruchomienia żadnych urządzeń przeciwpożarowych !!! Nie wezwie straży pożarnej.</p> <p>Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenia napięcia elektrycznego na oddziale.</p>
--	---

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	

1.2 Szczegółowe zasady alarmowania po zauważeniu pożaru dla pracowników ICZMP w Łodzi.

Jeżeli zauważyłeś pożar na terenie Instytutu Centrum zdrowia Matki Polki w Łodzi:

1. Krzykiem „Pali się” zaalarmuj osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu.
2. Wciśnij najbliższy przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP (na zdjęciu poniżej ręczne ostrzegacze pożarowe zamontowane na terenie budynków ICZMP).
3. Jeżeli jesteś na swoim stanowisku pracy poinformuj swojego przełożonego (osobiście lub telefonicznie), albo Ochronę o zaistniałym zagrożeniu.
4. Jeżeli jesteś na terenie ICZMP poza swoim stanowiskiem pracy a widzisz pożar, alarmuj osobę funkcyjną właściwą dla terenu na którym się znajdujesz lub Ochronę. Sposób alarmowania jak w punkcie 7.
5. Jeżeli osoba funkcyjna została poinformowana, to ona informuje PSP (Państwowa Straż Pożarna), a następnie Ochronę.
6. Jeżeli nie udało Ci się poinformować osoby funkcyjnej lub Ochrony, to jeśli masz telefon alarmuj straż pożarną.
7. **Najbliższa dla ICZMP jednostka Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Łodzi przy ul. Strażacka 1/3.** Odległość Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 7 od terenu Szpitala wynosi około 1,5 km. Przewidywany czas dojazdu jednostek PSP wynosi około 2 min. Państwową Straż Pożarną w Łodzi alarmujemy dzwoniąc na numer tel. **998** lub **112**.
8. Za bezzwłoczne zaalarmowanie telefoniczne Państwowej Straży Pożarnej, są odpowiedzialni:
 - a. jako pierwszy – osoba funkcyjna w miejscu w którym powstał pożar - alarmuje straż pożarną (PSP w Łodzi), po czym zawiadamiając Ochronę przekazuje im informację, że straż pożarna jest już powiadomiona,
 - b. **zawsze pracownik ochrony**, który zauważy pożar albo który zostanie poinformowany przez pracowników lub osoby postronne o pożarze. Jeżeli pracownik ochrony otrzyma informację telefoniczną o pożarze, powinien bezzwłocznie alarmować straż pożarną. Nie czekać na potwierdzenie pożaru, nie dokonywać rozpoznania, tylko bezzwłocznie alarmować PSP.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	

Pracownik ochrony, który zauważył pożar alarmuje natychmiast bezpośrednio straż pożarną (tel. 998 lub 112), jeżeli tylko ma środki łączności pozwalające zrealizować połączenie.

c. jeżeli pracownik ochrony odbierze na centrali sygnalizacji pożarowej w portierni informację o pożarze powinien:

- potwierdzić przyjęcie informacji o pożarze na CSP,
- jeżeli na portierni jest dwóch pracowników jeden z nich udaje się na rozpoznanie do miejsca z którego przyszedł alarm pożarowy (lokalizacja czujki, przycisku ROP),
- kierujący się do sprawdzenia pracownik zabiera ze sobą środki łączności np. telefon komórkowy,
- jeżeli alarm okaże się prawdziwy pracownik wciska najbliższy przycisk ROP i przystępuje do ugaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, o ile nie zagraża to jemu zdrowiu i życiu.
- jeżeli na portierni jest jeden pracownik drogą telefoniczną kontaktuje się z oddziałem, miejscem z którego przyszedł alarm pożarowy prosząc o zweryfikowanie, sprawdzenie pomieszczenia, którego nazwa wyświetla się na CSP, należy żądać aby personel zawsze odszukał wzбудzoną czujkę, tzn. taką na której świeci się dioda,
- jeżeli sprawdzający personel widzi dym, ogień powinien jak najszybciej wcisnąć przycisk ROP i rozpocząć ewakuację z zagrożonego miejsca, strefy pożarowej.
- należy drogą telefoniczną poprosić personel medyczny z innych oddziałów w celu pomocy ewakuacji osób w miejsce bezpieczne (sąsiednia strefa pożarowa – ewakuacja w poziomie wersja docelowa).
- w alarmie pożarowym potwierdzonym pracownicy ochrony oraz pracownicy techniczni udają się do miejsca pożaru aby pomóc personelowi medycznemu w ewakuacji.

UWAGA!!!

Pracownik, który zauważył pożar, jeżeli ma problem z powiadomieniem ochrony lub osoby funkcyjnej, ma prawo i obowiązek podjąć próbę zaalarmowania telefonicznego PSP (tel. 998 lub 112).

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	

Przy alarmowaniu telefonicznym straży pożarnej, należy :

- a) zawsze w pierwszej kolejności alarmować Państwową Straż Pożarną w Łodzi,
- b) wykręcić właściwy numer **998 lub 112** (bez numerów kierunkowych), a po zgłoszeniu się dyżurnego, podać następujące informacje:
- c) **Zgłaszam pożar** w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki znajdującym się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289.
- d) **Pali się w budynku**(podać nazwę budynku, oddziału, piętro).
- e) **Palą się**(określić co się pali np. meble, łóżko, biurko, komputer, itp.). Spróbuj określić jak duży jest pożar np. „Zadymiony jest cały oddział” albo „Pali się w jednym z pomieszczeń na oddziale”.
- f) **Jeśli są ranni** podaj ich liczbę, orientacyjny rodzaj obrażeń (np. poparzenia, złamania) i stan (przytomny/nieprzytomny).
- g) Jeżeli masz taką wiedzę podaj informację czy w miejscu w którym jest pożar znajdują się ludzie oraz ile ich jest.
- h) Jeżeli dyżurny zapyta o to, podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz do PSP.
- i) Jeżeli nie znasz numeru telefonu z którego dzwonisz, po prostu powiedz o tym dyżurnemu. Nie obawiaj się, zastępy PSP i tak zostaną zadysponowane. Dyżurny w większości przypadków widzi twój numer telefonu podczas rozmowy.

UWAGA: nie odkładaj słuchawki dopóki dyżurny PSP nie potwierdzi, że meldunek przyjął. Słuchaj dyżurnego i udzielaj mu tych informacji, o które pyta.

9. W zależności od potrzeb należy zaalarmować pozostałe służby ratownicze:

POGOTOWIE RATUNKOWE	-	999
POLICJA	-	997
POGOTOWIE GAZOWE	-	992
POGOTOWIE ELEKTRYCZNE	-	991

10. Po zakończonej fazie alarmowania służb ratowniczych, osób funkcyjnych biorących udział w działaniach, w przypadku autentycznego pożaru, ochrona zakładu powiadamia dyrektora Szpitala.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	

1.3 Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru, do czasu przybycia jednostek straży pożarnych oraz zasady współdziałania z kierującym akcją ratowniczo-gaśniczą KDR.

Z uwzględnieniem opisanych wcześniej zasad postępowania należy prowadzić następujące czynności:

1. Jeżeli pali się maszyna lub urządzenie w trakcie pracy lub będące pod napięciem elektrycznym spróbuj je wyłączyć, ale tylko jeżeli umiesz to zrobić i masz odpowiednie kwalifikacje.
2. Odsuń materiały palne zgromadzone w pobliżu miejsca pożaru. Szczególnie butle z gazami lub pojemniki z cieczami palnymi.
3. Podejmij próbę gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym zgodnie z zasadami jego użycia.
4. Jeśli w trakcie działań usłyszysz polecenie nakazujące ewakuację - przerwij działania i ewakuuj się. Jeżeli dym lub płomienie zaczną Ci zagrażać ewakuuj się bezzwłocznie, bez polecenia.
5. Najstarsza rangą osoba funkcyjna przebywająca w danym momencie w obiekcie upewnia się o realności zagrożenia i podejmuje decyzję o ogłoszeniu ewakuacji (o ile nie uruchomiła się automatycznie) oraz odłączeniu dopływu prądu w miejscu powstania pożaru. Odłączenie dopływu prądu jest konieczne bezzwłocznie, kiedy ugaszenie pożaru w zarodku okaże się niemożliwe. Obecnie na terenie Szpitala brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłączenie prądu w danej strefie pożarowej lub całym obiekcie może być zrealizowane przez pracowników technicznych – elektrycy, którzy pełnią dyżury całodobowo. Docelowo budynki należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wyłączenie dopływu prądu nie należy robić pochopnie. Część urządzeń szczególnie podtrzymujących życie potrzebuje stałego dopływu prądu.
6. Ewakuacja ogłaszana i prowadzona jest zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w załączniku nr 5.
7. Działaniami ratowniczymi do czasu przybycia jednostek PSP kieruje według kolejności: pracownicy oddziału na którym powstał pożar, ochrona, Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, Dyrektor, kierujący działaniem ratowniczym KDR.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	

8. Stosunkowo szybko należy w zakładzie wyłączyć podczas pożaru wentylację bytową, tak aby ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się pożaru (wentylację docelowo ma wyłączać SSP w alarmie pożarowym II stopnia ze znanym miejscem powstania pożaru).

1.4 Główne cele pracownika kierującego działaniem ratowniczym:

1. Ochrona zdrowia i życia ludzi (cel główny), **zadania:**
 - a) wyeliminować czynniki powodujące ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru (np. odsunąć butle z gazami, pojemniki z cieczami, wydać polecenie odłączenia dopływu prądu),
 - b) wydać i ogłosić decyzję o ewakuacji w przypadku realnego zagrożenia,
2. ochrona mienia zakładu i minimalizacja strat pożarowych (cel poboczny), **zadania:**
 - a) sprawdzić czy istnieje możliwość bezpiecznej ewakuacji mienia bez narażania własnego zdrowia bądź życia,
 - b) kierować akcją gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym.
3. Kierujący działaniem ratowniczym powinien mieć ciągły kontakt z Ochroną obiektu, np. przy wykorzystaniu radiostacji lub telefonu.
4. Po zaalarmowaniu straży pożarnej, Ochrona na portierni wskazuje samochodom pożarniczym najkrótszą drogę do miejsca pożaru.
5. Po przybyciu jednostek PSP, kierujący do tej pory działaniem ratowniczym z własnej inicjatywy stara się odszukać dowódcę przybyłych strażaków (z reguły ma kamizelkę z napisem „kierujący działaniem ratowniczym”), informuje go o swojej funkcji i realizuje jego polecenia. W zależności od potrzeb zapewnia również dostęp do dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
6. W trakcie działań ratowniczych nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się pożaru. Nie dotyczy to dróg ewakuacyjnych, gdzie po pojawieniu się dymu należy otworzyć drzwi, okna w celu umożliwienia ewakuacji.



Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, wydanie 2	
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź	Obowiązuje od: Grudzień 2021 r.
Załącznik nr 8	

7. Niedopuszczalne jest podejmowanie po przybyciu jednostek straży pożarnej, jakichkolwiek działań, kierując się własną inicjatywą, jak np. wchodzenia do strefy zagrożonej, bez skonsultowania się z kierującym działaniami ratowniczymi.

Pomocne dla pracowników prowadzących akcję ratowniczą, mogą być następujące informacje:

- a) najwięcej tlenu i najniższa temperatura w strefie zadymienia, znajduje się na wysokości kolan,
- b) drzwi pomieszczeń objętych pożarem należy otwierać chowając się za ściany, a nie stojąc na wprost drzwi. W przypadku rozgorzenia lub ciągu wstecznego płomieni uniknie się poparzenia.

2 Sposób użycia hydrantu wewnętrznego

Hydrant wewnętrzny jest to obudowany szafką zespół składający się z zaworu hydrantowego, odcinka węża pożarniczego i prądownicy. Hydranty mogą być użyte do gaszenia pożaru w zarodku wszędzie tam, gdzie jako środek gaśniczy można stosować wodę (grupa A). Gaszenie wodą pożaru w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem jest zabronione (chyba że przed przystąpieniem do gaszenia został wyłączony prąd w danej strefie). Wodą nie można również gasić palących się cieczy palnych.

Sposób użycia hydrantu jest następujący: należy otworzyć szafkę, rozwinąć wąż, otworzyć zawór hydrantowy i skierować strumień wody na palące się materiały, zraszając powierzchnię, na której występuje proces palenia od brzegu ku środkowi. Przy pożarach przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od dołu do góry. Obsługę hydrantu powinny wykonywać dwie osoby.