



## Legenda

- 3.6 Nr strefy pożarowej
- K5 Nr klatki schodowej
- Ściana ppoż REI 120
- Ściana ppoż REI 60
- Obudowa szachtu EI60
- 60 Drzwi, okna ppoż.  
EI60 - zewnętrzne,  
EIS60 wewnętrzne
- 30 Drzwi, okna ppoż.  
EI30 - zewnętrzne,  
EIS30 wewnętrzne
- Przegroda dymoszczelna z  
materiałów niepalnych
- S Drzwi dymoszczelne
- G Gaśnica
- H Hydrant wewnętrzny
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Ręczne otwieranie klap dymowych
- CSP Centrala Sygnalizacji Pożarowej
- KW Panel wyniesiony CSP
- Kierunek Ewakuacji
- Numer strefy względnego bezpieczeństwa

Numery klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowana przez firmę GARDa Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowo pożadnych włączyć na strefy pożarowe będzie możliwym po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

OBIEKT:	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
---------	--

Temat:	<b>INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b>
--------	---

Nazwa:	Załącznik graficzny: <b>Budynek A - poziom 01 - piwnica</b>	SKALA :	RYS. NR :
		-	2
Opracował:	mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciszewski rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 367/98	DATA : <b>12.2021r.</b>	