



Strefa pożarowa Budynek A  
Strefa 9-kondygnacyjna  
Powierzchnia piętro I: 4407 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia strefy: 55000 m<sup>2</sup>  
Kategoria zagrożenia ludzi ZL I + ZL II + ZL III  
Klasa "B" odporności pożarowej

#### Legenda

- 3.6 Nr strefy pożarowej
- K5 Nr klatki schodowej
- Ściana ppoż REI 120
- Ściana ppoż REI 60
- Obudowa szachtu EI60
- Drzwi, okna ppoż. EI60 - zewnętrzne, EIS60 wewnętrzne
- Drzwi, okna ppoż. EI30 - zewnętrzne, EIS30 wewnętrzne
- Przełoga dymoszczelna z materiałów niepalnych
- Drzwi dymoszczelne
- Gaśnica
- Hydrant wewnętrzny
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Ręczne otwieranie kłap dymowych
- Centrala Sygnalizacji Pożarowej
- Panel wyniesiony CSP
- Kierunek Ewakuacji
- Numer strefy względnego bezpieczeństwa
- Sugerowany kierunek ewakuacji pacjentów na łóżkach przed przekroczeniem parametrów krytycznych na drodze ewakuacyjnej

Numer klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDa Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie motyliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej  
97-300 Poznań, Tytułowski ul. Piętro 7  
email: ciszewski@ciszewski.eu

OBIEKT: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Nazwa: Zależność graficzna: Budynek A - poziom 1

Opracował: mgr inż. p.ołnierz Paweł Ciszewski

rozróżniono ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 387/98

SKALA: RYS. NR: 4

DATA: 12.2023r.