



Strefa pożarowa Budynek A
Strefa 9-kondygnacyjna
Powierzchnia poziom IV: 4223 m²
Powierzchnia strefy: 55000 m²
Kategoria zagrożenia ludzi ZL I + ZL II + ZL III
Klasa "B" odporności pożarowej

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi
Liczba łóżek: 22
Personel max liczba osób: 14

Strefa pożarowa nr 3.6
Strefa 9-kondygnacyjna
Powierzchnia strefy na III piętrze: 1871 m²
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II
Klasa "B" odporności pożarowej

Oddział patologii ciąży/perinatologii
Liczba łóżek: 33

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej
i Ginekologii Onkologicznej
Liczba łóżek: 33
Personel max liczba osób: 15

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
Liczba łóżek: 40
Personel max liczba osób: 26

Legenda

- 3.6 Nr strefy pożarowej
- K5 Nr klatki schodowej
- Ściana ppoż REI 120
- Ściana ppoż REI 60
- Obudowa szachtu EI60
- 60 Drzwi, okna ppoż. EI60 - zewnętrzne, EIS60 wewnętrzne
- 30 Drzwi, okna ppoż. EI30 - zewnętrzne, EIS30 wewnętrzne
- Przegroda dymoszczelna z materiałów niepalnych
- S Drzwi dymoszczelne
- G Gaśnica
- H Hydrant wewnętrzny
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Ręczne otwieranie klap dymowych
- CSP Centrala Sygnalizacji Pożarowej
- KW Panel wyniesiony CSP
- Kierunek Ewakuacji
- 2 Numer strefy względnego bezpieczeństwa

Numerы klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDA Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

*Garda Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7
email: ciawewski@ciawewski.eu



OBIEKT: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Nazwa: Załącznik graficzny: Budynek A - poziom 4

Opracował: mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciawewski
przeznaczona dla zabezpieczenia przeciwpożarowego
nr upr. 367/96

SKALA: -

RYŚ. NR: 7

DATA:

12.2021r.